

தடையின்மைச் சான்று

மதுரவாயல் தீயணைப்பு-மீட்புப்பணி நிலையம்

த.சா.எண்: 42/2025

ந.க.எண்: 345/V/MVL/2025

நாள்: 31.12.2025

பொருள் : தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணிகள் துறை - மதுரவாயல் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணிகள் நிலையம் - பள்ளிக்கூடம் நிறுவிட/அங்கீகாரம் வழங்கிட தடையின்மைச்சான்று வழங்குதல் - குறித்து

பார்வை : 1.அரசு ஆணை எண்:122 பள்ளி கல்வி (2) துறை, நாள்:14.09.2004
2.அரசு ஆணை எண்:123 பள்ளி கல்வி (2) துறை, நாள்:14.09.2004
3.The Principal, பெறப்பட்ட விண்ணப்பம் நாள்: 29.12.2025

பார்வையில் காணும் அரசாணை மற்றும் விண்ணப்பத்தின்படி, No:113/77, Chettiyar Agaram Road, Noombal, Vanagaram, Chennai-600095 என்ற முகவரியில் நிறுவப்பட்டுள்ள M/S: SV HIGH SCHOOL என்ற பள்ளியினை 31.12.2025 அன்று மதுரவாயல் நிலைய அலுவலர் திரு.சோ.செல்வன் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இவ்விடத்தில் பள்ளிக்கூடம் நிறுவிட/அங்கீகாரம் வழங்கிட கீழ்க்காணும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணி நோக்கிலிருந்து யாதொரு தடையும் இல்லை.

CONDITIONS

- 1.This License is valid for One year from the date of issue.
- 2.Fire Safety Systems should be maintained in good working condition.
- 3.Mock drill to be conducted periodically with the help of local fire brigade.
- 4.Any erection of permanent or temporary structure should be intimated to this dept.
- 5.Building occupancy capacity should not be more than 4 students per Sq. meter as per The National Building Code-2005.
- 6.Periodical maintenance and care should be taken to maintain all fire protection equipments
- 7.The classrooms should always be in the ground floor up to 3rd standards
- 8.School Safety policy-2016 National Disaster Management Authority Guidelines above one floor should be must provided Hose Reel System.

பெறுநர் :

M/S : The Principal,
SV High School,
No:113/77, Chettiyar Agaram Road,
Noombal, Vanagaram, Chennai-600095.



நிலைய அலுவலர்
தீயணைப்பு (ம) மீட்புப்பணிகள் நிலையம்
மதுரவாயல், சென்னை-95

நகல்: மாவட்ட அலுவலர், மத்திய சென்னை மாவட்டம்